

CAIET SARCINI

Pentru asigurarea conditiilor de siguranta in exploatare si a continuitatii in functionare la parametrii normali pentru **sistemele de incalzire existente in imobilele Cantina Sociala si Centrul Social de Urgenta**, detaliate in tabelul de la punctul 2, este necesara achizitionarea **serviciilor de revizie, intretinere si service pentru echipamentele aferente acestor sisteme** - cod CPV 50720000-8, in conformitate cu cerintele precizate in prezentul caiet de sarcini:

1 - Executantul se obliga sa execute revizia tehnica periodica la echipamentele mentionate la punctul 2 conform operatiunilor mentionate mai jos, la o data stabilita de comun acord cu beneficiarul.

LISTA OPERATIUNILOR DE REVIZIE

Operatiunile obligatorii ce se vor executa la fiecare interventie anuala si care fac obiectul prezentului contract sunt:

- a) verificarea si curatirea arzatorului;
- b) verificarea si curatirea schimbatorului de cadura gaze arse/apă;
- c) verificarea si reglarea electrozului de ionizare;
- d) verificarea si reglarea electrozilor de aprindere;
- e) verificarea vasului de expansiune si a presiunii in instalatie;
- f) verificarea fluxostatului;
- g) verificarea tuturor racordurilor pe circuitul primar si secundar;
- h) verificarea elementelor de siguranta;
- i) verificarea conexiunilor electrice;
- j) verificarea etanseitatii conductelor si a venei gaz;
- k) verificarea functiei de inchidere a vanei gaz;
- l) masurarea curentului de ionizare;
- m) verificarea instalatiei de supraveghere a gazelor arse;
- n) Verificarea si curatirea tubulaturii de evacuare gaze arse.

2 – Echipamentele care fac obiectul contractului sunt:

MARCA centrala termica	TIP	Locație	SERIE Echipament
IMMERGAS – 2 buc	VITRIX 50 tiraj forțat + condensatie	Centrul Social de Urgenta – B-dul Petrolului, nr. 8 A, Ploiesti	3831082-4 3803489-6
VAILLANT – 1 buc	VU 322/3-5 tiraj forțat	Cantina Municipală – str. Mihai Bravu, nr. 231, Ploiesti	1005120N2
MOTAN – 1 buc	Maxoptimus tiraj forțat	Cantina Municipală – str. Mihai Bravu, nr. 231, Ploiesti	C 31089180

3 - Pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului, executantul va asigura intervenții și piese de schimb în caz de necesitate. Repararea sau schimbarea componentelor uzate sau defecte se efectuează conform instrucțiunilor date de producător în documentația tehnică a centralelor respective și ori de câte ori se constată o defecțiune sau o uzură avansată. Aceste lucrări constau în înlăturarea neconformităților/defecțiunilor constatate în scopul aducerii sistemului la performanțele inițiale asigurându-se funcționarea în condiții de siguranță a acestuia. În acest sens, beneficiarului i se vor prezenta:

-Nota constatatoare sau un Raport de service, în care se vor specifica exact piesele ce urmează a fi înlocuite și/sau lucrările de reparații ce urmează a fi efectuate (pentru fiecare obiectiv în parte);

-deviz oferta cu atasarea listei de furnizori (sau factura proforma) pentru piesele ce urmează a fi înlocuite;

Lucrările de reparație (cu excepția celor din situațiile de urgență) vor demara numai după primirea comenzii din partea beneficiarului.


4. Garanția lucrărilor executate

Prestatorul va garanta calitatea lucrărilor executate și a materialelor utilizate pentru acestea, astfel:

- pentru manopera, termenul de garanție va fi de 12 luni;
- pentru materialele folosite și echipamentele utilizate la lucrările de reparații, se va asigura o garanție pe o perioadă cuprinsă între 6 și 24 luni (funcție de tipul piesei), care va decurge de la data finalizării lucrărilor (data semnării recepției lucrărilor). Executantul are obligația să predea o copie a certificatelor de garanție și/sau a declarațiilor de conformitate pentru materialele / echipamentele folosite.

Sef Serviciu Tehnic, Intretinere Patrimoniu

/ing. Cristian Balaci



Intocmit,
ing. Dana Goga

A blue ink handwritten signature, appearing to read 'Doga', written over a horizontal line.