



Str. Găgeni 92A
Ploiești, Romania
Tel: +40 244 598 144
Fax: +40 244 564 523

office@sinvex.ro
www.sinvex.ro

CATRE : ASSC Ploiesti

NOTA DE CONSTATARE SI PROPUNERE DE REMEDIERE

In urma solicitarii de remediere scurgere apa din conducta instalatiei de stingere cu sprinklere de la etajul VI, a fost constatat faptul ca din motive de amplasare a conductelor in tavanul fals, interventia mecanica pentru remediere (taiere teava, polizare, sudura, etc.), este foarte dificil de realizat si cu riscuri mari de producere incendiu. Deoarece in urma constatarii faptului ca scurgerea are loc pe la imbinarea conductei de 4" in teul de distributie pe ramuri, va propunem decopertarea pe lungimea fostei izolatii, (circa 25 cm), golirea instalatiei pana la et. VI si izolarea pe toata circumferinta conductei in zona de imbinare, cu substante chimice anticorozive si rezistente la presiune.

SINVEX Multiservice s.r.l. Ploiesti
Dumitru Alexandru



RAPORT DE SERVICE
DIN 27.09.2018



Str. Găgeni 92A
Ploiești, Romania
Tel: +40 244 598 144
Fax: +40 244 564 523
office@sinvex.ro
www.sinvex.ro

1. Identificare lucrare

1.1 Lucrarea: instalatie stingere cu sprinklere
1.2 Numar inregistrare reclamatie (daca este cazul):
1.3 Client: FSC - ploiesti
1.4 Ora sosirii la client:

2. Scopul interventiei:

Reparatie Service Solicitare client Reclamatie
Garantie Altele.....

3. Descriere defect:

3.1 Deficienta constatata:

pierdere apa in instalatie

3.2 Cauza defectiunii:

Defect fabricatie.

4. Lucrari efectuate pentru remediere:

A fost constatata scurgere apa din conducta alimentare sprinklere et. VII. Scurgerea a mai fost izolata cu ani in urma.

4.1 Materiale folosite

Denumire

Cantitate

7

4.2 Deseuri rezultate

Denumire

Cantitate

Destinatia deseurilor

Proprietatea clientului
Proprietatea Sinvex

5. Includere raport:

Data:

8.09.2018

Ora plecarii:

5.1 Reprezentant client:

Nume

Semnatura/ stampila

5.2 Reprezentant Sinvex/ responsabil lucrare

Nume

Semnatura

5.3 Executanti

Nume

Nume

Nume

Nume

Nume

Nume

Lucas Popescu Alex



6. Analiza si solutionarea interventiei (se completeaza de catre conducere cu ocazia analizei procesului)

6.1 Cauze:

6.2 Actiuni corective/ preventive (daca s-au impus):

6.3 Analiza efectuata de:

6.4 Data de finalizare a implementarii actiunii corective/ preventive:

6.5 Resp. compartiment:

7. Aviz RM (in cazul reclamatiei):

8. Aprobata Director executiv (in cazul reclamatiei):

9. Luat la cunostinta (in cazul reclamatiei):